

XINYAO

心邀



201919124411

检测报告

报告编号: XYH21102511401003

样品类型: 工业废水

委托单位: 新辉开科技(深圳)有限公司

受检单位: 新辉开科技(深圳)有限公司

受检单位地址: 深圳龙岗区横岗街道力嘉路102号

报告日期: 2022年05月13日

心邀(深圳)环境检测技术有限公司



检测机构: 心邀(深圳)环境检测技术有限公司

检测地址: 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路8号保成泰产业园A栋2号楼201

网址: www.xinyaosz.com

电话: 0755-28685903

编制: 张慧华

审核: 原双娟

签发: 李育峰

签发日期: 2022.5.13

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效、无计量认证CMA章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得复制或部分复制本检测报告。本报告复印件须加盖本公司印章方有效。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

通讯资料:

联系地址: 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路8号保成泰产业园A栋2号楼201
邮政编码: 518172
联系电话: 0755-28685903

心邀

一、基本信息

采样日期	2022年05月07日
采样人员	王贵波、莫量锋
分析日期	2022年05月07~13日
分析人员	蔡晓漫、覃冬梅、童逸、王树英

二、检测方法

样品类型	检测项目	检测方法	仪器名称/型号/编号	方法检出限
工业废水	pH值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 pHB-5	—
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	—	2倍
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	分析天平 Quintix224-1CN	4mg/L
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	化学需氧量 (COD)智能 回流消解仪LH-12F	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1801	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光 光度法》GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1801	0.01mg/L

三、检测结果

工业废水检测结果表

采样方式	瞬时采样	样品状态/特征: 浅灰、微浊、微弱气味、无浮油		
采样点	检测项目	检测结果	《水污染物排放限值》 DB44/26-2001 二时段一级限值	单位
南厂工业废水 排放口	pH值	7.44	6~9	无量纲
	色度	2	40	倍
	悬浮物	6	60	mg/L
	化学需氧量	19	90	mg/L
	氨氮	0.048	10	mg/L
	总磷	0.04	0.5	mg/L
备注	工况: 50%。			

报告结束